

■  
**Dalkia Česká republika, a.s.**  
**28. října 3337/7**  
**709 74 OSTRAVA**

Váš dopis zn.                      Spisová značka                      Vyřizuje / linka                      Datum  
   S-MHMP- 1346538/2012/OZP-III-                      Ing. Strnadová/4254                      30.11.2012  
   Str/R-3222

## R o z h o d n u t í

**Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP)** jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost investora společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ 45193410, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:

**1) P o v o l u j e** dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona **provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného pod kódem 1.1. v příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny o celkovém tepelném příkonu 376 kW (jeden stacionární kondenzační dvojkotel Hoval Ultragas 400D o tepelném příkonu 376 kW, odkouřený nad střechu objektu), umístěné ve 2. PP polyfunkčního objektu při ul. Geologická, Praha 5, na pozemcích parc.č. 640/18, 967/12,13,17,21, k.ú. Hlubočepy**, investora společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ 45193410.

**2) S t a n o v í** pro provoz uvedeného stacionárního zdroje následující specifické emisní limity:

- hmotnostní koncentrace oxidů dusíku ve spalínách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová, po přepočtu na oxid dusičitý, nesmí překročit 100 mg/m<sup>3</sup>;
- hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého ve spalínách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová nesmí překročit 50 mg/m<sup>3</sup>.

## Odůvodnění

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 15.10.2012 žádost investora společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny o celkovém tepelném příkonu 376 kW, umístěné ve 2. PP polyfunkčního objektu při ul. Geologická, Praha 5, na pozemcích parc. č. 640/18, 967/12,13,17,21, k.ú. Hlubočepy. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Žádost byla doložena plnou mocí, dokumentací skutečného provedení, zprávou o výchozí revizi plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/78 ČÚBP, protokolem o autorizovaném měření emisí č. 5386/2012 ze dne 14.10.2012 a dodatečně Podáním vysvětlení k žádosti.

Souhlas s umístěním předmětného zdroje byl vydán v rámci závazného stanoviska Odboru ochrany prostředí MHMP čj. S-MHMP-486224/2006/1/OOP/VI ze dne 26.2.2007. Povolení stavby tohoto zdroje bylo vydáno rozhodnutím téhož orgánu čj. S-MHMP-416055/2008/OOP-III-Str/R-3231 ze dne 22.9.2008 a povolení změny stavby předmětného zdroje rozhodnutím OZP MHMP č.j. S-MHMP-0722594/2012/OZP-III-Str/R-3155 ze dne 31.7.2012.

Žádost o povolení provozu byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou č. 7 k zákonu.

V plynové kotelně umístěné ve 2. PP polyfunkčního objektu byl instalován jeden stacionární kondenzační dvojkotel Hoval Ultragas 400 D o jmenovitém tepelném příkonu 376 kW, vybavený předsměšovacími hořáky a odkouřený nad střechu objektu.

Předmětný vyjmenovaný stacionární spalovací zdroj (plynová kotelna) je uveden v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Autorizované měření emisí provedla měřící skupina MRU s.r.o., autorizovaná rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 397/820/10.

Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí dosáhly hmotnostní koncentrace znečišťujících látek ve spalínách na kotli K1 (levý) hodnot pro oxidy dusíku ( $\text{NO}_x$ ) 57,6  $\text{mg}/\text{m}^3$  a pro oxid uhelnatý (CO) 0,7  $\text{mg}/\text{m}^3$  a na kotli K2 (pravý) hodnot pro  $\text{NO}_x$  65,7  $\text{mg}/\text{m}^3$  a pro CO 4,8  $\text{mg}/\text{m}^3$ , vše v suchém plynu za normálních podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 % objemová. Vzorek spalin byl odebrán z kouřovodu za zařízením a to přístrojem s elektrochemickými články. Celkem byla provedena tři jednotlivá měření za běžných podmínek, každé v trvání 15 minut. Měření proběhlo v souladu s Částí I přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. Měření byla prokázána schopnost zdroje plnit specifické emisní limity stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP) požádána v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o vyjádření k povolení provozu zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/0814000.004/12/PHO ze dne 25.10.2012 ČIŽP uvedla, že vydává souhlasné stanovisko k povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší.

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**  
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

*Příloha : dokumentace skutečného provedení*

### **Rozdělovník**

*Na doručenkou: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ 45193410*

*Co: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)*

*OZP MHMP – spis, evidence*