

Parpelová Božena Ing.
[REDACTED]

Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-1474327/2012/1/OZP/VI Vyřizuje/ linka RNDr. Potměšilová/ 4422 Datum 11.12.2012

**Věc: Plynový zdroj tepla, Sudoměřská 1793/47, k.ú. Žižkov
Změna vyjádření z hlediska ovzduší**

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely územního rozhodnutí, územního souhlasu a pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

4. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Ing. Šipanová

Předložená dokumentace (Praha 3 – Sudoměřská 1793/47, Praha 3, Plynový zdroj tepla, vypracoval Ing. Petr Kopecký, 03/2012, RDS) navrhuje a řeší instalaci nového zdroje tepla pro objekt bytového domu Sudoměřská 1793/47, Praha 3, který je v současnosti zásobován teplem ze stávající plynové kotelny v objektu bytového domu Křišťanova 13. Vzhledem k tomu, že rozvody tepla procházejí přes půdní prostory sousedících bytových domů, které majitelé chtějí využít pro vestavby, rozhodli se vlastníci objektu Sudoměřská 47 pořídit si vlastní zdroj tepla. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV budou čtyři kondenzační plynové kotle Buderus GB 162/45, každý o tepelném příkonu 45 kW a s emisemi 5. emisní třídy NO_x, tj. měrnými emisemi oxidů dusíku do 70 mg/kWh. Kotle budou umístěny po dvou v samostatných místnostech v 7. NP. Odkouření kotlů bude realizováno do dvou plastových komínů vyvedených 80 cm nad střechem objektu.

Čtyři výše uvedené stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. Nemáme námitek k jejich umístění a realizaci v rámci projednávané stavby.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Závěr: Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje:
- závazné stanovisko bez podmínek - viz bod – 4,

V ostatních bodech nadále platí naše stanoviska a vyjádření vydaná pod
SZn.S-MHMP-0799242/2012/1/OZP/VI dne 9.7.2012.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: dokumentace

-