



Národní 37
110 00 Praha 1 - Staré Město

Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze



MHMPP03BEG38

Telefon: +420-224213813

Fax: +420-224232025

E-mail: sekretariat@praha.npu.cz

| | |
|--|--------------|
| MAGISTRÁT hlavního města PRAHY | |
| Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | |
| Hlavní č.j. uvedená na samolepícím štítku pod číselným kódem | |
| Důležitá data: - - 2 - 11 - 2005 | |
| Identifikační údaje zpracovatele | Pečet listů |
| | Pečet příloh |

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
ing. arch. Bašťová
Staroměstské nám. 4
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne

MHMP 231479/2005

11. 10. 2005

Naše značka

14123/2005/a/M

Vyřizuje/linka

ing.arch.Tins/261

V Praze dne

31.10.2005

Věc : Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání správního rozhodnutí
[redacted] Vršovice, Estonská ■, Kodaňská, Praha 10

Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice

Dokumentace pro stavební řízení- změna stavby [redacted]

[redacted] - změna volné kabiny výtahu za prosklenou
výtahovou šachtu ve dvorní fasádě budovy školy.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze vydává na žádost ze dne 11.10.2005, kterou obdržel dne 12.10.2005, podle ustanovení § 14 odst. 2, 7, zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření:

Předmětem žádosti je nahrazení původně navržené volné kabiny hydraulického výtahu ve dvorní fasádě budovy školy za stavbu prosklené výtahové šachty v uvedené dvorní fasádě školní budovy. K uvedené stavbě bylo vydáno odborné vyjádření našeho ústavu č.j.3956/05 ze dne 21.4.2005.

Z hlediska památkové péče a ochrany archeologických památek je stavba prosklené výtahové šachty ve dvorní fasádě budovy školy

**realizovatelná
za těchto podmínek :**

1. Výtahová šachta bude prosklená-průhledná v subtilní ocelové konstrukci a přiznaná tak jako technický prvek, který pohledově dvorní fasádu nezatěžuje a neuplatňuje se jako její součást.

2. Stávající původní okna dvorní fasády budovy školy (v dobrém stavu) v jejíž ose bude výtahová šachta umístěna, budou vyjmuta a vhodně uskladněna, aby v případě potřeby mohla být opět použita.
3. V ostatním platí podmínky odborného vyjádření našeho ústavu čj.3956/05, ze dne 21.4.2005.

Odůvodnění:

Předmětná nárožní budova školy ve stylu historizující architektury z počátku 20. století s výraznými prvky secese je součástí pohledově výrazně exponovaného prostoru památkové zóny uplatňující se v lokálních i dálkových pohledech, včetně pohledového uplatnění také dvorních fasád budovy v rámci vnitrobloku.

Předmětem památkové ochrany je dle vyhlášky HMP o prohlášení části území hl.m.Prahy za památkové zóny v daném prostoru urbanistická struktura a uliční interiér a u uvedeného objektu jeho architektura, uplatnění této architektury v lokálních i dálkových pohledech, charakter objektu a pozemku, exteriér a veřejné interiéry domu, včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků a včetně historických prostor s klenbami.

Splněním výše uvedených podmínek, které sledují zachování historické architektury domu, včetně jeho fasád, architektonických detailů i vyváženosti celkových proporcí hmoty objektu, nedojde k rozporu s vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany a tedy k rozporu s kritérii ochrany stanovenými pro dané území.



Příloha: dok.

Za správnost: Blinky

